



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Аккредитованный орган по сертификации
строительных материалов и изделий
РУП "Стройтехнорм",

220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 89,
тел.334-95-10, факс 288-61-21

(аттестат аккредитации №ВУ/112 022.01, дата регистрации 23.09.1996)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



*Внесено изменение
с 11.03.2016 г.

Зам. руководителя органа
по сертификации

Зарегистрирован в реестре № ВУ/112 02.01. 022 00561

Д.А. Ковширко

Дата регистрации 25 августа 2014 г.

Действителен до 25 августа 2019 г.

Настоящий сертификат соответствия удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция изготовленная ЗАО "Бетоника", Литва, LT-52367, г. Каунас, ул. Наглио, 4 (Naglio g.4, LT-52367 Kaunas) и представленная на сертификацию под наименованием Плиты покрытий железобетонные ребристые марки ТТ, выпускаемые по LST EN 13224

Серийное производство

код ОКП РБ – 26.61.12

код ТН ВЭД ТС – 6810 91

Соответствует требованиям

ТР 2009/013/ВУ "Здания и сооружения, строительные материалы и изделия.
СТБ 1383 - 2003 "Плиты покрытий и перекрытий железобетонные для зданий и сооружений. ТУ" п.п. 4.2, 4.4, 4.6, 4.7 (предел огнестойкости REI 180), 4.8.2, 4.12.1 (табл. 1), 4.12.3, 4.13.1

Заявитель (изготовитель, продавец) ЗАО "Бетоника", Литва,
LT-52367, г. Каунас, ул. Наглио, д. 4а

код УНП –

Сертификат выдан на основании:

Акт инспекционного контроля от 30.07.2014
ИЛ УП "ЦНТУС", ВУ/112.02.1.0.0459, пр. № 089/14 от 07.07.2014.
ЦИСП РУП "Стройтехнорм", ВУ/112.02.1.0.0494, пр. №. 13(3)-570/14 от 20.08.2014.
НИОСКИ РУП "Институт БелНИИС", ВУ/112.02.1.0.0023, пр. № 18Н от 14.02.2014.
Отчет по определению предела огнестойкости НИИ ПБиЧС МЧС Беларуси от 28.10.2013

Инспекционный контроль осуществляет РУП "Стройтехнорм"

Особые отметки Заявитель обязан хранить сертификат соответствия в течение пяти лет после окончания его срока действия

Дополнительная информация *Изменение внесено на обороте бланка

Зам. руководитель аккредитованного
органа по сертификации

Эксперт-аудитор



Д. А. Ковширко
подпись
инициалы, фамилия
Е. А. Устинович
подпись
инициалы, фамилия

№ 0008956

*Раздел представленная на сертификацию под наименованием дополнить:
"плиты покрытий железобетонные ребристые предварительно напряженные марки STT"
Раздел сертификат выдан на основании дополнить:
"ИЛ УП "ЦНТУС", ВУ/112 02.1.0.0459, пр. № 006/16 от 18.01.2016.
Отчет по определению предела огнестойкости № 52/04-02/28 от 26.02.2016
У "НИИ ПБ и ЧС" МЧС Беларуси"

Раздел соответствует требованиям дополнить: "предел огнестойкости для плит STT – R 60".

Зам. руководителя
органа по сертификации



подпись

Д.А. Ковширко
инициалы, фамилия

Эксперт-аудитор

подпись

Е.А. Устинович
инициалы, фамилия